

**Про результати досліджень проб води із басейнів, а також внутрішньої сітки господарсько-питного водопостачання аквапарку "Джунглі" у м. Харкові, де масово отруїлись діти на відпочинку**

За повідомленням Управління охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації 10.03.2017 під час відвідування аквапарку «Джунглі» у м. Харкові було зареєстровано 8 випадків отруєння невідомою речовиною серед відпочиваючих дітей, шестеро із яких були госпіталізовані обласної дитячої клінічної лікарні.

У зв'язку з підозрою про отруєння дітей невідомою речовиною (можливо парами хлору) в аквапарку «Джунглі» вночі з 10 на 11 березня 2017 року проведено відбір проб води з басейнів аквапарку.

За результатами досліджень встановлено, що вміст вільного залишкового хлору у воді басейнів становив  $0,05 \text{ мг/дм}^3$ , що не перевищує ГДК для води питної відповідно до вимог ДСанПіН 2.2.4-171-10. Проте, вміст загального залишкового хлору становив від  $0,85 \text{ мг/дм}^3$  до  $29,7 \text{ мг/дм}^3$ , що вказує на перевищення нормативів у 1,5 - 24 рази.

Спеціалістами Управління Держпродспоживслужби в м. Харкові, спільно з працівниками поліції, обласної державної адміністрації, ДУ «Харківській обласний лабораторний центр МОЗ України» 10 березня розпочато розслідування даного випадку.

Санітарно-епідеміологічне обстеження аквапарку «Джунглі» спеціалістами Держпродспоживслужби проведено 11 березня, за результатами якого представнику суб'єкта господарської діяльності надано рекомендації щодо дотримання вимог при проведенні хлорування води у басейнах.

По даному факту правоохоронними органами відкрито кримінальне провадження.

Розслідування випадків отруєння дітей продовжується.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.